

АКТ № 2
 обследования объектов социальной инфраструктуры
 «_09_»_03_2023 Благовещенская СОШ
место проведения проверки
Благовещенск
наименование населенного пункта
 __10__ час. __00__ мин

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» мной _____
 _____ заместителя начальника ОСП, ПСС и ОСО И.В. Давыдовой _____
 в присутствии _____ директора школы Кузнецовой Н.В. _____

(собственник, арендатор) _____ право бессрочного пользования _____
 Действующих на основании постановления Правительства Свердловской области от 19.01.2009 года №11-ПП «Об утверждении должностных лиц органов социальной защиты Свердловской области уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях предусмотренных статьями 5.41, 5.43, 9.13, 9.14, 11.24, частью 1 статьи 19.5, 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
 «_09_» _____ 02 _____ 2023 года проведена проверка помещения (здания, сооружения) расположенного по адресу
 _____ Туринский район, с. Благовещенское, ул. Школьная, 24

Разрешение на ввод в эксплуатацию «_____» _____ 1986 _____ г. выдано

на предмет соответствия требованиям действующего законодательства РФ по обеспечению доступности маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры

В результате проверки УСТАНОВЛЕНО:

№	Наименование	Наличие	Соответствие СНиП	Примечание
1	Пандусы	нет	Не соответствует.	
2	Подъемные сооружения (лифты, подъемные платформы)	нет	Не соответствует	
3	Дверные и открытые проемы	нет	При входе в школу деревянные двери с большим широким порогом, при входе лестничный марш не оборудованный поручнями, ступени широкие, высокие. Столовая и спортивный зал расположены на нулевом этаже куда ведет лестница не	

			оборудованная поручнями, местами ступени разрушены, ступени лестницы находятся под наклоном «вверх — низ» и «право - лево»	
4	Санитарно-технические кабины	нет	Не соответствуют	
5	Автостоянки, парковки	нет	Нет технической возможности оборудовать автостоянку (парковку)	
6	Информационное обеспечение	да	Дублирование зрительной информации с использованием шрифта Брайля	
7	Установка технологического оборудования	нет	Не соответствует	
8	Подъездные пути	да	Соответствуют	
9	Транспорт	да	Выявлено несоответствие	
10	Прочее	нет	Помощь в передвижении оказывают педагоги и младший обслуживающий персонал	

Проверка проводилась в моём присутствии:

(должность, ФИО) _____

директор Кузнецова Н.В.

подпись, дата Кузнецова, 15.03.2023г.

С результатами и актом проверки ознакомлен:

(должность, ФИО) _____

директор Кузнецова Н.В.

подпись, дата Кузнецова, 15.03.2023г.

К акту прилагаются:



Проверка проведена и настоящий акт составлен:

заместителем начальника ОСИ, ПСС и ОСО

Акт зарегистрирован в * журнале учета дел по административным
правонарушениям № 2

Акт проверки получил _____

Дурницова