

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о КНМ в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«31» октября 2025 г., 66250061000200522040

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Березовского городского округа управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» октября 2025 г., 11 час. 40 мин. № 2510/030-66/48-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Туринск, ул. Свердлова, 86

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Мониторинг безопасности проведен в соответствии с заданием на проведение контрольного
(надзорного) мероприятия без взаимодействия от « 31 » октября 2025 г., № 2510/030-66/48-В**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Мониторинг безопасности проведен в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Мониторинг безопасности проведен:

**1. Дюпин Никита Иванович – дознаватель ОНДиПР Туринского ГО, Слободо-Туринского МР УНДиПР ГУ МЧС
России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному
надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Мониторинг безопасности проведен в отношении:

**соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях,
на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к
которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной
безопасности**

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Мониторинг безопасности был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, р-н Туринский, с Благовещенское, пер. Цветочный, 5

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИНН 6656003888, адрес регистрации юридического лица:
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУРИНСКИЙ, С БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ, УЛ ШКОЛЬНАЯ, Д. 24, НЕТ**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Мониторинг безопасности проведен в следующие сроки:

с «31» октября 2025 года, 10 час. 40 мин.

по «31» октября 2025 года, 14 час. 40 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие
нарушения:**

1. На объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 1 от 30.06.2021, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: МАОУ Благовещенская СОШ(дошкольный отдел) по адресу: Туринский район, с. Благовещенское, пер. Цветочный, 5
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения: 01.04.2026

2. На дверях лестничных клеток нет уплотнений в притворах и отсутствуют приспособления для самозакрывания дверей. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 40/1/1 от 30.06.2021, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: МАОУ Благовещенская СОШ (дошкольный отдел) по адресу: Туринский район, с. Благовещенское, пер. Цветочный, 5
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

3. На объекте не в полном объеме обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, а так же по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 40/1/1 от 30.06.2021, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: МАОУ Благовещенская СОШ по адресу: Туринский район, с. Благовещенское, пер. Цветочный, 5
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 37 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения..

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Дознаватель ОНДиПР Туринского ГО, Слободо-Туринского МР
УНДиПР ГУ МЧС России По Свердловской области
(государственный инспектор города (района) субъекта РФ по
пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие
дознаватели)) Дюпин Никита Иванович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00F61BDC76071B50927EEBF60399B1BB2
Владелец: Дюпин Никита Иванович
Действителен с 09.04.2025 по 03.07.2026

Дюпин Никита Иванович - Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Туринского городского округа, Слободо - Туринского муниципального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор Туринского ГО, Слободо-Туринского МР по пожарному надзору), телефон: 83434923991, e-mail: ond-turinsk@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. (подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

