

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Туринском, Тавдинском, Таборинском и
Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02,
E-mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
Благовещенская средняя
общеобразовательная школа
БЕЦКИХ ОЛЬГЕ ИГОРЕВНЕ

623915, Свердловская обл., м.о. Туринский, с.
Благовещенское, Школьная ул., 24



Профилактическое мероприятие № 66250041000119660073 от 10.10.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 31.10.2025

№ 66-04-12/11-4197-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 20.10.2025 по 31.10.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-04-12/11-3955-2025 от 10.10.2025 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Благовещенская средняя общеобразовательная школа

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

623915, Свердловская обл., м.о. Туринский, с. Благовещенское, Школьная
юридический адрес ул., 24
дата регистрации 25.10.2002
ИНН/ОГРН 6656003888 / 1026602268340

1. МАОУ Благовещенская СОШ (623915, Свердловская обл., м.о. Туринский, с. Благовещенское, Школьная ул., 24)
2. Дошкольный отдел МАОУ Благовещенская СОШ (623915, Свердловская обл., м.о. Туринский, с. Благовещенское, Цветочный пер., 5)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 31.10.2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
МАОУ Благовещенская СОШ (623915, Свердловская обл., м.о. Туринский, с. Благовещенское, Школьная ул., 24)					
1.	20.10.2025 с 11 ч. 50 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что мебель (стеллаж) в кабинете начальных классов (4 класс), имеет покрытие не обеспечивающее возможность проведения	ТР ТС 025/2012 СП 2.4.3648-20	п.3 ст.5 2.4.3	Мебель должна иметь покрытие обеспечивающее возможность проведения влажной дезинфекции	01.11.2026

	влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей.			рабочих и фасадных поверхностей.	
2.	27.10.2025 г. в 16 час. 00 мин. при рассмотрении протокола испытаний № 66-01-04/12380-25 от 27.10.2025 г установлено, что вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателю железа, результат испытаний составил $1,65 \pm 0,29$ мг/дм ³ (при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/л), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 66-01-04/12380-25 от 27.10.2025 г, лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016). Нарушен п.2.10. СП 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, согласно которого: "Холодная и горячая вода, используемая для производственных целей, мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде".	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.10 2.6.2	Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателю железа.	01.11.2026
3.	20.10.2025 с 11 ч. 50 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что зона и размещенное в ней оборудование (пароконвектомат), являющееся источниками выделения газов, влаги и тепла не оборудованы локальными вытяжными системами.		2.13	Зона и размещенное в ней оборудование (пароконвектомат), являющееся источниками выделения газов, влаги и тепла должна быть оборудована локальной вытяжной системой.	01.11.2026
4.	20.10.2025 с 11 ч. 50 мин. по 13 ч. 00 мин., при выборочном рассмотрении санитарных книжек, установлено, что у младшего воспитателя В. В. А., младшего воспитателя К. О. В. нарушена кратность прохождения ими периодических медицинских осмотров, последняя отметка о прохождении периодического медицинского осмотра 23.04.2024 г.	Приказ МЗ РФ 29н СП 2.4.3648-20	18 1.5	Соблюдать кратность прохождения периодических медицинских осмотров.	
5.	20.10.2025 с 11 ч. 50 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты.	СП 2.4.3648-20	2.2.4	Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.	01.11.2026
6.	20.10.2025 с 11 ч. 50 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте, не выделено помещение либо оборудованное место с поддоном, холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.		2.4.12	Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель,	01.11.2026

				а также системой водоотведения.	
7.	20.10.2025 с 11 ч. 50 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что стены туалета для мальчиков, мясо-рыбного цеха, имеют дефекты и повреждения. Потолок спортивного зала имеет дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражения грибом.		2.5.3	Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	01.11.2026
8.	20.10.2025 с 11 ч. 50 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что источники искусственного освещения в кабинете технологии, спортзале частично содержатся в неисправном состоянии.		2.8.9	Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии.	01.11.2026
9.	20.10.2025 с 11 ч. 50 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что холодным и горячим водоснабжением не обеспечен учебный кабинет для обучающихся 4 класса.		3.4.13	Холодным и горячим водоснабжением должен быть обеспечен учебный кабинет для обучающихся 4 класса.	01.11.2026
10.	20.10.2025 с 11 ч. 50 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что не проводится обследование на энтеробиоз и гименолепидоз учащиеся младших классов (с 1 по 4 класс).	СанПиН 3.3686-21	3343	Учащиеся младших классов (с 1 по 4 класс) подлежат обследованию на энтеробиоз и гименолепидоз.	01.11.2026
11.	20.10.2025 с 11 ч. 50 мин. по 13 ч. 00 мин. установлено, что не проводится плановое профилактическое обследования детей 1-4 классов на энтеробиоз и гименолепидоз общеобразовательных организаций 1 раз в год (после летнего периода) и (или) по эпидемиологическим показаниям.		3344	Плановые профилактические обследования детей должны проводиться 1 раз в год (после летнего периода) и (или) по эпидемиологическим показаниям).	01.11.2026
Дошкольный отдел МАОУ Благовещенская СОШ (623915, Свердловская обл., м.о. Туринский, с. Благовещенское, Цветочный пер., 5)					
1.	20.10.2025 с 10 ч. 15 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что покрытие кроватей в спальной младшей группы, мебели в групповой младшей группы, имеют дефекты и повреждения, что не обеспечивает возможность проведения качественной влажной дезинфекции.	ТР ТС 025/2012 СП 2.4.3648-20	п.3 ст.5 2.4.3	Мебель должна иметь покрытие обеспечивающее возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей.	01.11.2026
2.	20.10.2025 с 10 ч. 15 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что отсутствуют отдельные столы для мяса сырого, рыбы сырой, кури сырой, используется 1 стол.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.18	На пищеблоке для мяса сырого, рыбы сырой, кури сырой должны быть отдельные столы.	01.11.2026
3.	27.10.2025 г. в 16 час. 00 мин. при рассмотрении протокола испытаний № 66-01-04/12384-25 от 27.10.2025 г установлено, что вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателям: железо, результат испытаний составил более 2 мг/дм ³ , при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/л; аммиак и ионов аммония, результат испытаний составил 2,510±0,502 мг/дм ³ , при величине допустимого уровня не более 2 мг/л, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 66-01-04/12384-25 от 27.10.2025 г, лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.10 2.6.2	Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателям аммиак и железо.	01.11.2026

	№ РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016). Нарушен п.2.10. СП 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, согласно которого: "Холодная и горячая вода, используемая для производственных целей, мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде".				
4.	20.10.2025 с 10 ч. 15 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что покрытие стола для работы с тестом (столешница) не соответствует требованиям (должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород); складское помещение для хранения овощей не оборудовано приборами для измерения относительной влажности воздуха.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2	Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Складское помещение для хранения овощей должно быть оборудовано приборами для измерения относительной влажности воздуха.	01.11.2026
5.	20.10.2025 с 10 ч. 15 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что туалетные кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги; санитарно-техническое оборудование (унитаз) туалетной старшей группы имеет дефекты.		2.4.11	Туалетные кабины должны быть оснащены держателями для туалетной бумаги. Санитарно-техническое оборудование не должно иметь дефектов.	01.11.2026
6.	20.10.2025 с 10 ч. 15 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте, не выделено помещение либо оборудованное место с поддоном, холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.		2.4.12	Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.	01.11.2026
7.	20.10.2025 с 10 ч. 15 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что в спальня старшей группы окна оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника.		2.4.13	Окна должны быть оборудованы тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника.	01.11.2026
8.	20.10.2025 с 10 ч. 15 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что полы на складе для овощей, продуктового складе, туалете старшей группы имеют дефекты и повреждения, что не позволяет качественно проводить влажную обработку и дезинфекцию.		2.5.2	Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	01.11.2026
9.	20.10.2025 с 10 ч. 15 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что стены на складе для овощей, пищеблоке (горячий цех), потолок спальни старшей группы имеют дефекты, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.		2.5.3	Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	01.11.2026
10.	20.10.2025 с 10 ч. 15 мин. по 11 ч. 30 мин. установлено, что в спальня младшей группы, спальня старшей группы, групповой старшей группы, туалетной старшей группы, цехах пищеблока остекление окон выполнено не из цельного стекла, допускается наличие трещин стекла.		2.8.3	Остекление окон должно быть выполнено из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.	01.11.2026

11.	20.10.2025 с 10ч. 15 мин. по 11ч. 30 мин. установлено, что система общего освещения обеспечена лампами накаливания: в прачечной, помещении для хранения чистого белья.	2.8.5	Система общего освещения должна обеспечиваться светильниками с люминесцентными или светодиодными лампами.	01.11.2026
12.	20.10.2025 с 10ч. 15 мин. по 11ч. 30 мин. установлено, что отсутствуют специально выделенные, промаркированные емкости для мытья игрушек в старшей группе.	2.11.2	Должны быть специально выделенные и промаркированные емкости для мытья игрушек.	01.11.2026
13.	20.10.2025 с 10ч. 15 мин. по 11ч. 30 мин. установлено, что постельные принадлежности (матрацы, подушки) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.	2.11.5	Постельные принадлежности должны подвергаться химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.	01.11.2026
14.	22.10.2025 г. в 16 час.00 мин. при рассмотрении протокола испытаний установлено, что не соблюдается инструкция по применению дезинфицирующего средства "Дез-хлор раствор 0,015 %". Дезинфицирующий раствор в комнате для разведения, для дезинфекции поверхностей не соответствуют требованиям по показателю массовая доля действующего вещества. Протокол испытаний № 66-01-04/12383-25 от 22.10.2025 года (проба 12383 - результат испытаний составил $0,027 \pm 0,007$ % (при величине допустимого значения 0,013 - 0,017 %). Протокол выдан ИЛ Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845.	2.11.6	Соблюдать инструкцию по применению дезинфицирующего средства.	01.11.2026
15.	20.10.2025 с 10ч. 15 мин. по 11ч. 30 мин. установлено, что в групповых расположенных на первом этаже, пол не имеет утепления и не отапливаемый; в раздевальных комнатах не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей.	2.11.6	Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, должны быть утепленными или отапливаемыми. В раздевальных комнатах должны быть созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей.	01.11.2026
16.	20.10.2025 с 10ч. 15 мин. по 11ч. 30 мин. установлено, что унитазы, размещенные в зоне санитарных узлов младшей группы, старшей группы, не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка.	3.1.3	Унитазы, размещенные в зоне санитарных узлов младшей группы, старшей группы, должны быть обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка.	01.11.2026

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах в срок до 01.11.2026 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О


государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Благовещенская средняя
общеобразовательная школа Бецких Ольгу Игоревну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего
государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к
административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо,
штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

ведущий специалист- эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор



Ефремова Светлана Александровна

ФИО

Предписание получил:



31.10.2025?

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623915, Свердловская обл., м.о. Туринский, с. Благовещенское, Школьная ул., 24
623915, Свердловская обл., м.о. Туринский, с. Благовещенское, Цветочный пер., 5

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-04-12/11-4197-2025 от 31.10.2025
г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица
МКУ «Управление образованием Туринского муниципального округа».

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением,
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается
контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия
учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания
направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого
лица.